关于紫金矿业物流有限[illegible]

[illegible]于2017年03月20日在[illegible]清水泵招标（招标编号为：ZJKY-HRB-HZ201703329）的相关内容澄清如下：

1、[illegible]方式：变频调速，要求配置变频电机（0~50Hz）。

2、泵和叶轮材质要求为铸钢。

3、泵密封方式[illegible]

[illegible]公司

2017-3-21