

关于紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司组织的

多宝山铜业低压开关柜的澄清公告

致各投标单位：

贵司于

2024

年

11月14日

11月14日

ADD

AA

	ADD	AA
1. 关于招标文件中“1.1.1 技术规格书”第 1.1.1.1 项“柜体颜色”的要求，澄清如下：柜体颜色为RAL 7035 蓝色。	1.1.1.1	1.1.1.1
2. 关于招标文件中“1.1.1 技术规格书”第 1.1.1.2 项“柜体防护等级”的要求，澄清如下：柜体防护等级为IP40。	1.1.1.2	1.1.1.2
3. 关于招标文件中“1.1.1 技术规格书”第 1.1.1.3 项“柜体材质”的要求，澄清如下：柜体材质为冷轧钢板。	1.1.1.3	1.1.1.3
4. 关于招标文件中“1.1.1 技术规格书”第 1.1.1.4 项“柜体内部结构”的要求，澄清如下：柜体内部结构为全封闭式。	1.1.1.4	1.1.1.4
5. 关于招标文件中“1.1.1 技术规格书”第 1.1.1.5 项“柜体内部照明”的要求，澄清如下：柜体内部照明为LED 照明。	1.1.1.5	1.1.1.5
6. 关于招标文件中“1.1.1 技术规格书”第 1.1.1.6 项“柜体内部布线”的要求，澄清如下：柜体内部布线为铜芯导线。	1.1.1.6	1.1.1.6
7. 关于招标文件中“1.1.1 技术规格书”第 1.1.1.7 项“柜体内部接地”的要求，澄清如下：柜体内部接地为铜质接地排。	1.1.1.7	1.1.1.7
8. 关于招标文件中“1.1.1 技术规格书”第 1.1.1.8 项“柜体内部标识”的要求，澄清如下：柜体内部标识为永久性标识。	1.1.1.8	1.1.1.8
9. 关于招标文件中“1.1.1 技术规格书”第 1.1.1.9 项“柜体内部维护”的要求，澄清如下：柜体内部维护为可拆卸式。	1.1.1.9	1.1.1.9
10. 关于招标文件中“1.1.1 技术规格书”第 1.1.1.10 项“柜体内部清洁”的要求，澄清如下：柜体内部清洁为可拆卸式。	1.1.1.10	1.1.1.10

